



Protocollo N. 4550 Pos 20 del 27.06.2006  
 Certificato N. 417/a di Analisi batteriologica + chimica  
 Determinazione n° Del 09.03.2006 del C.A.P. di Mezzana Mortigliengo

ANALISI CONDOTTE SU N° 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DI FRAZIONE MONTALDO.

**CONTROLLO MINIMO**

Luogo di prelievo: uscita vasca presso l'abitazione privata del sig. Tempia.

Data: 30.10.2006

Ora: 11,00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	VALORI LIMITE (D.Lgs 31/01 e succ. m.m. e i.i.)	VALORI FUORI NORMA
IRSA - CNR Manuale 2000 - Metodo 2060	pH	6,44	≥ 6,5 ≤ 9,5	
IRSA - CNR Manuale 2000 - Metodo 2030	Conducibilità	106,00	≤ 2.500 (μS/cm) a 20°C	
Norma interna AQ 2:2005	Cloro residuo libero	trattato con U.V.	0,2 mg/l * Val. min. consigliato	
IRSA - CNR Manuale 4000 - Metodo 4020	Fluoruri	0,13	1,50 (mg/l F)	
IRSA - CNR Manuale 4000 - Metodo 4020	Cloruri	3,80	250 (mg/l Cl)	
IRSA - CNR Manuale 4000 - Metodo 4020	Nitrati	15,98	50 (mg/l NO <sub>3</sub> )	
IRSA - CNR Manuale 4000 - Metodo 4020	Nitriti	< 0,10	0,50 (mg/l NO <sub>2</sub> )	
IRSA - CNR Manuale 4000 - Metodo 4020	Fosfati	< 1,00	6,7 (mg/l PO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )*	
IRSA - CNR Manuale 4000 - Metodo 4020	Solfati	10,26	250 (mg/l SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )	

Biella, 10/11/06

Pag. 1 di 2

Il Professore Analista

Il Preside



Continua certificato n° 417/a

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	VALORI LIMITE	VALORI FUORI NORMA
UNI EN ISO 11885-2001	Ferro	33,61	200 (µg/l Fe)	
UNI EN ISO 11885-2001	Manganese	9,63	50 (µg/l Mn)	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi Totali	assenti	0 (U.F.C./100 ml)	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	assenti	0 (U.F.C./100 ml)	

Nota: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;

tutti i limiti fanno riferimento al D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche ad eccezione di quelli evidenziati con \* che si riferiscono invece al D.P.R. 236/88.

Biella, 10/11/06

Pag. 2 di 2

Il Professore Analista

Il Preside

REGIONE PIEMONTE  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 12 BIELLA**  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Via XXV Aprile, 4 - 13836 COSSATO (BI) - ☎ 015/9899712/13 - Fax. 015/926030

COSSATO, 17/05/2007

TEMPIA VALENTA Piero  
Fraz. Montaldo, 64

Prot. n° 15670

13831 MEZZANA

Servizio: Igiene Pubblica

OGGETTO: Acquedotto Consortile Montaldo.

Si comunica la potabilità dell'acqua dell'acquedotto in oggetto a seguito del prelievo effettuato in data 27.03.2007.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE MEDICO